

## ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Врши се измена конкурсне документације за набавку 1/2019  
Реконструкција и санација крова на позицији 3.1 која је описана на следећи начин:

Набавка и постављање кровног покривача од трапезастог алуминијумског лима ТР-40/230, дебљине 8mm, са постављањем филца и са пратећим фазонским елементима на кровним равнима за вентилацију и др. Лим је у боји коју одреди инвеститор (бордо или браон).

ИЗМЕНА СЕ САСТОЈИ У СЛЕДЕЋЕМ:

МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ПОЦИНКОВАНИ ЧЕЛИЧНИ БОЈЕНИ ЛИМ ДЕБЉИНЕ 0,55mm,  
**са постављањем филца.**

